

Bouwwerk in gebruik als:	<input type="checkbox"/> Bijeenkomstgebouwen	<input type="checkbox"/> Winkelgebouw
	<input type="checkbox"/> Zalen, tentoonstellingsgebouw	<input type="checkbox"/> Kantoorgebouw
	<input type="checkbox"/> Schouwburg, theater, bioscoop	<input type="checkbox"/> Horecagebouw
	<input type="checkbox"/> Showrooms, musea	<input type="checkbox"/> Anders
Algemene gebruiksgegevens		GV plichtig
Naam bouwwerk:		Bijzonderheden
Adres bouwwerk:		
Postcode:		
Telefoon:		
Contactpersoon:		
Functie:		
Gebruiksmelding		
Gebruiksvergunning		
Gegevens brandveiligheidsonderzoek		
Datum:		
Installaties	Criteria	Omschrijving
Brandmeldinstallatie aanwezig	JA / NEE	
Is er een ontruimings installatie	JA / NEE	
Noodverlichting aanwezig	JA / NEE	
Transparant verlichting / vluchtrouteaanduiding aanwezig	JA / NEE	
Sprinkler aanwezig	JA / NEE	
Rook Warmte Afvoer aanwezig	JA / NEE	
Kleine blusmiddelen / brandslanghaspels goed zichtbaar en vrij van obstakels	JA / NEE	
Zijn de blusmiddelen voorzien van een geldige controlesticker	JA / NEE	
Opslag brandgevaarlijke stoffen	Criteria	Omschrijving
Zijn er (brand)gevaarlijke stoffen aanwezig	JA / NEE	
Zijn genoemde stoffen in brandwerende kasten etc. of daarvoor bestemde ruimten opgeslagen	JA / NEE	
Nooduitgangen en vluchtwegen	Criteria	Omschrijving
Zijn de vluchtwegen goed zichtbaar aangegeven	JA / NEE	
Zijn de vluchtwegen en nooduitgangen vrij van obstakels	JA / NEE	Nooduitgang aan buitengevel voorzien van bordje "NOODUITGANG" of "NOODUITGANG VRIJ HOUDEN"
Zijn de nooduitgangen te openen zonder sleutel en met één handeling	JA / NEE	
Versieringen	Criteria	Omschrijving
Zijn de afwerking van wanden en plafonds gebruikte materialen moeilijk brandbaar	JA / NEE	
Zijn stoffering en versieringen weggehouden van spots of andere warmwordende apparatuur	JA / NEE	
Zijn de vloer- en trapbedekking zodanig aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven of omkrullen	JA / NEE	

Hangen gordijnen en andere verticale stofferingen min. 10cm van de vloer af om brand door smeulende sigaretten e.d. op de vloer te voorkomen?	JA / NEE	
Is er plafondbekleding van textiel of papier aanwezig	JA / NEE	Evenwijdig aan elkaar gespannen metaaldraden max. 35cm uit elkaar of kruiselings gespannen metaal draden max. 70cm uit elkaar
Zijn alle stoffering en versiering onbrandbaar (druppelvorming bij brand voorkomen!)	JA / NEE	Textiel mag max. 15 sec. nabranden en max. 60 sec. nagloeien
Hangt de plafondstoffering/-versiering min.2,5m boven de vloer	JA / NEE	
Wordt er voor gezord dat als er ballonnen aanwezig zijn, deze alleen gevuld worden met onbrandbare gassen	JA / NEE	voorbeeld van onbrandbare gas: Helium
Is er een kerstboom aanwezig Geïmpregneerd Gecertificeerd	ECHT/KUNST JA / NEE JA / NEE	
Verbod op roken en open vuur	Criteria	Omschrijving
Wordt er gerookt op plaatsen waar duidelijk een verbod geldt	JA / NEE	
Staan kaarsen op stabiele en degelijk standaard vastgezet	JA / NEE	
Werkzaamheden niet behorend tot de normale bedrijfsvoering	Criteria	Omschrijving
Zijn of worden er werkzaamheden verricht die aanleiding kunnen geven tot brand	JA / NEE	
Worden er voldoende maatregelen genomen tegen ontstaan van brand	JA / NEE	
Zijn er instructies voor de uitvoering van brandgevaarlijk onderhoudswerk	JA / NEE	
Afval	Criteria	Omschrijving
Is het afval buiten opgeslagen in een stalen afsluitbare container	JA / NEE	
Staan er brandbare materialen tegen de gevels	JA / NEE	
Zijn de afvalbakken voorzien van een vlamdovende deksel	JA / NEE	
Verwarming en kooktoestellen	Criteria	Omschrijving
Zijn passende deksels bij de frituurpan / installatie aanwezig	JA / NEE	
Staat het rookverbod c.q. open vuur duidelijk zichtbaar aangegeven	JA / NEE	