

Logboek Brandveilig Gebruik

Voor u ligt het Logboek Brandveilig Gebruik. Dit logboek wordt u aangeboden door de Gemeente Almere als ondersteuning bij het brandveilig maken van uw locatie. Het brandveilig maken en houden van uw locatie is een serieuze opgave, waarbij u met veel zaken rekening moet houden. Volgens artikel 2.10.1 van het besluit brandveilig gebruik bouwwerken bent u overigens ook verplicht een bijgewerkt brandweerlogboek in uw pand te hebben. Om u bij deze belangrijke taak te ondersteunen, ontvangt daarom dit logboek.

In dit logboek kunt u alle documentatie kwijt, zoals werkbonden of kopieën hiervan, waarmee u kunt laten zien wanneer uw blusapparaten, noodverlichtingsinstallatie of andere brandbeveiligingsinstallaties voor het laatst zijn onderhouden en gekeurd. Ook kunt in dit logboek een kopie van de gebruiksvergunning of gebruiksmelding en het ontruimingsplan kwijt. Op deze manier kunt u ook tijdens controles snel de juiste documentatie tonen.

Het logboek bestaat uit 11 tabbladen. Achter elk tabblad kunt u de daarbij behorende informatie opslaan. Welke tabbladen voor u van toepassing zijn, is afhankelijk van de brandbeveiligingsinstallaties die in uw pand aanwezig zijn.

Naast het logboek bevat het logboek ook een Quick Scan. Dit is een hulpmiddel waarmee u heel snel en eenvoudig alle brandveiligheidsaspecten waaraan u moet voldoen kunt nalopen.

- 1. GEBRUIKSVERGUNNING/GEBRUIKSMELDING**
- 2. ONTRUIMINGSPLAN EN OEFENINGEN**
- 3. BLUSMIDDELEN**
- 4. NOOD- EN TRANSPARANTVERLICHTING**
- 5. BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE**
- 6. DROGE BLUSLEIDING**
- 7. BRANDWEERLIFT**
- 8. BRAND- EN ROOKWERENDE SCHEIDINGEN**
- 9. BRANDBLUSINSTALLATIE**
- 10. FEESTVERSIERINGEN**
- 11. OVERIGE**

Bouwwerk in gebruik als:	0	Bijeenkomstgebouwen	0	Winkelgebouw
	0	Zalen, tentoonstellingsgebouw	0	Kantoorgebouw
	0	Schouwburg, theater, bioscoop	0	Horecagebouw
	0	Showrooms, musea	0	Anders
Algemene gebruiksgegevens		GV plichtig	Bijzonderheden	
Naam bouwwerk:				
Adres bouwwerk:				
Postcode:				
Telefoon:				
Contactpersoon:				
Functie:				
Gebruiksmelding				
Gebruiksvergunning				
Gegevens brandveiligheidsonderzoek		Omschrijving		
Datum:				
Installaties		Criteria	Omschrijving	
Brandmeldcentrale aanwezig		JA / NEE		
Is er een ontruimings installatie		JA / NEE		
Noodverlichting aanwezig transparant verlichting aanwezig en brandt bij aanwezigheid van personen		JA / NEE JA / NEE JA / NEE		
Zijn de blusmiddelen voorzien van een geldige controlesticker		JA / NEE		
Kleine blusmiddelen / brandslanghaspels goed zichtbaar en bereikbaar		JA / NEE		
Sprinkler installatie aanwezig		JA / NEE		
Opslag brandgevaarlijke / bevorderlijke stoffen		Criteria	Omschrijving	
Zijn er brandgevaarlijke stoffen aanwezig		JA / NEE / NVT		
Zijn genoemde stoffen in brand werende kasten etc. of daarvoor bestemde ruimten opgeslagen		JA / NEE / NVT		
Uitgangen en vluchtwegen		Criteria	Omschrijving	
Zijn de vluchtwegen goed aangegeven (transparanten)		JA / NEE		
Zijn vluchtwegen vrij van obstakels		JA / NEE		
Nooduitgangen te openen zonder sleutel en in één handeling.		JA / NEE / NVT		
Versieringen		Criteria	Omschrijving	
Zijn de afwerking van wanden en plafonds gebruikte materialen moeilijk brandbaar		JA / NEE		
zijn stoffering en versieringen weggehouden van spots of andere warmwordende apparatuur?		JA / NEE		
Zijn de vloer- en trapbedekking zodanig aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, of omkrullen?		JA / NEE		
Zijn kaarsen op stabiele en niet-gemakkelijke ontvlambare standaards vastgezet?		JA / NEE		

Hangen gordijnen en andere verticale stofferingen min. 10cm van de vloer af om brand door smeulende sigaretten e.d. op de vloer te voorkomen?	JA / NEE	
Is er plafondbekleding van textiel aanwezig die rust op evenwijdig aan elkaar gespannen metaaldraden die max. 35cm uit elkaar hangen of op kruiselings gespannen metaal draden die max. 70cm uit elkaar hangen?	JA / NEE	
Zijn alle stoffering en versiering onbrandbaar en is druppelvorming bij brand voorkomen? (textiel mag max. 15sec. nabranden en max. 60 sec. nagloeien)	JA / NEE	
Hangt de plafondstoffering/-versiering min.2,5m boven de vloer	JA / NEE	
Wordt er voor gezord dat als er ballonnen aanwezig zijn, deze alleen gevuld worden met onbrandbare gassen (vb. helium)	JA / NEE	
Kerstmaterialen	Criteria	Omschrijving
Is er een kerstboom aanwezig ECHT/KUNST Geinpregneerd Gecertificeerd	JA / NEE E / K JA / NEE JA / NEE	
Verbod op roken, open vuur en vuurwerk	Criteria	Omschrijving
Staan kaarsen op stabiele en degelijk standaard vastgezet	JA / NEE / NVT	
Wordt er gerookt op plaatsen waar duidelijk een verbod geldt	JA / NEE / NVT	
Werkzaamheden niet behorend tot de normale bedrijfsvoering	Criteria	Omschrijving
Zijn of worden er werkzaamheden verricht die aanleiding kunnen geven tot brand	JA / NEE / NVT	
Worden er voldoende maatregelen genomen tegen het ontstaan van brand	JA / NEE / NVT	
Zijn er instructies voor de uitvoering van brandgevaarlijk onderhoudswerk	JA / NEE / NVT	
Afval	Criteria	Omschrijving
Is het afval buiten opgeslagen in een stalen/afsluitbare container	JA / NEE / NVT	
Staan er brandbare materialen tegen de gevels	JA / NEE / NVT	
Zijn de afvalbakken voorzien van een vlamdovende deksel	JA / NEE / NVT	
Zijn de aanwezige asbakken en/of papierbakken van onbrandbaar materiaal vervaardigd	JA / NEE / NVT	
Zijn er brandveilige (dubbele rand) asbakken in gebruik	JA / NEE / NVT	
Verwarming en kooktoestellen	Criteria	Omschrijving
Zijn passende deksels bij de frituurpan / installatie aanwezig	JA / NEE / NVT	
Staat het rookverbod c.q. open vuur duidelijk zichtbaar aangegeven	JA / NEE / NVT	